Official report of classification of fire performance of a material

Enisaged in article 5 decree of november 21, 2002 . Only french version prevals .

FCBA INSTITUT TECHNOLOGIQUE

N° CM-26-P-140

Valid 5 years as from 26/10/2026

Material presents by :

GABRIEL A/S

Hjulmagervej 55

9000 AALBORG

Nature of the test

Electrical burner test

Test report N' :

FE 26-0347-1681 off the 26/10/2026

Trade mark : **ULTRALEATHER 9413**

Summary description: *Details of the product description are provided in the supporting test report(s) cited above.*

- Kind of textile: Tissé enduit sur une face
- Composition: 45% Polycarbonate PU / 55% Rayon with FR
- Mass per unit area: 330 g/m² - épaisseur : 0,95mm
- Kind of Fire retard: Traitement phosporé sur la fibre rayon
- Color: Noir / Black
- Usual term: Revêtement de murs tendus, voilages, rideaux,...

Classement M2

This classification is valid for any application for which the product is not subject to CE marking.

Durability of the classification : 12 months starting from the implementation in a regulated building

Cleaning conditions : Recommendation of Customer

Scope: This classification is valid for any application for which the product is not subject to CE marking

Not legally acceptable for any use under the pretence of the article AM 18 (Decree of March 6th, 2006) for upholstered seat

This official report attest only characteristics of the sample submitted for testing and does not prejudge similar characteristics of products. It thus does not constitute a certificate of products within the meaning of the L.433-3 article of the code of the consumption and the law of June 3rd, 1994. These conclusions relate only to the resistance/reaction to fire performance of the element that is the subject of the present classification report. They do not predjuge, in any case, other performances related to its incorporationto a work.

Champs-sur-Marne, 04/11/2026

Chargé d'Essai du Laboratoire Feu

Cyril FLEURIER

Responsable Technique du Laboratoire Feu du Pôle AME

Clémence VOISIN

Siège social
10, rue Galilée
S 81050 Champs-sur-Marne
77447 Marne-La-Vallée Cedex 2
Tél +33 (0)1 72 84 97 84

Bordeaux
Allée de Boutaut – BP 227
33028 Bordeaux Cedex
Tél +33 (0)5 56 43 63 00

Siret 775 680 903 00132
APE 7219Z
Code TVA CEE FR 14 775 680 903

This document includes 1 page for the classification report and et 1 annexe de 4 pages.

Only full reproductions by photocopies of this classification report or of the entire classification report are authorized. and attached test report(s)

PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU

Selon l'article 5 de l'arrêté du 21 Novembre 2002
Laboratoire agréé par le Ministère de l'Intérieur

FCBA INSTITUT TECHNOLOGIQUE

N° CM-26-P-140

Valable 5 ans à compter du 26/10/2026

Matériau présenté par :

GABRIEL A/S

Hjulmagervej 55

9000 AALBORG

Nature des essais :

Essai au brûleur électrique

Rapport d'essais :

FE 26-0347-1681 du 26/10/2026

Marque commerciale : **ULTRALEATHER 9413**

Description sommaire: *Le détail de la description du produit est indiqué dans le(s) rapport(s) d'essai en appui cité(s) ci-dessus.*

- Type de support : Tissé enduit sur une face
- Composition : 45% Polycarbonate PU / 55% Rayon with FR
- Masse surfacique : 330 g/m² - épaisseur : 0,95mm
- Type d'ignifugation : Traitement phosporé sur la fibre rayon
- Coloris : Noir / Black
- Usage : Revêtement de murs tendus, voilages, rideaux,...

Classement M2

Ce classement est valable pour toute application pour laquelle le produit n'est pas soumis au marquage CE.

Durabilité du classement 12 mois à partir de la mise en œuvre dans un batiment réglementé

Conditions d'entretien : selon préconisation du client

Domaine d'application: Valable pour toute application pour laquelle le produit n'est pas soumis au marquage CE.
Non valable pour toute application couverte par l'article AM 18 (Arrêté du 6 mars 2006) concernant les sièges rembourré

Ce procès verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue pas une certification de produits au sens de l'article L. 433-3 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994. Ces conclusions ne portent que sur les performances de réaction au feu de l'élément objet du présent procès-verbal de classement. Elles ne préjugent, en aucun cas, des autres performances liées à son incorporation à un ouvrage.

Champs-sur-Marne, le 04/11/2026

Chargé d'Essai du Laboratoire Feu

Cyril FLEURIER

Responsable Technique du Laboratoire Feu du Pôle AME

Clémence VOISIN

Siège social
10, rue Galilée
S 81050 Champs-sur-Marne
77447 Marne-La-Vallée Cedex 2
Tél +33 (0)1 72 84 97 84

Bordeaux
Allée de Boutaut – BP 227
33028 Bordeaux Cedex
Tél +33 (0)5 56 43 63 00

Siret 775 680 903 00132
APE 7219Z
Code TVA CEE FR 14 775 680 903

Institut technologique FCBA : Forêt, Cellulose, Bois - construction

Seules sont autorisées les reproductions intégrales et par photocopies du présent procès-verbal de classement ou de l'ensemble du procès-verbal de classement et rapport(s) d'essais annexé(s)