



INSTITUT TECHNOLOGIQUE

INSTITUT TECHNOLOGIQUE

FCBA

Laboratoire d'essais feu

10 rue Galilée - 77420 Champs-sur-Marne

Tél. 01.72.84.97.84

AVIS TECHNIQUE SELON LE FASCICULE NF P 92-507 : Février 2004
INTERPRETATION OF THE RESULTS ACCORDING TO BOOKLET NF P 92-507: February 2004

**Cet avis technique n'a pas de valeur officielle
et ne peut en aucun cas être assimilé à un procès-verbal de classement.**

REACTION AU FEU D'UN MATERIAU

Selon les normes NF P 92 501 à NF P 92 512 : Décembre 1995

N° de commande : FE 16-250

Rapport d'essai N° : 367160616

Cet avis technique comprend 4 pages en annexes

MATERIAU PRESENTE PAR : **GABRIEL A/S**

Hjulmagervej 55

9000

AALBORG

MARQUE COMMERCIALE :

RHYTHM

DESCRIPTION SOMMAIRE :

Composition 68,5% polyester + 31,5% polyester FR

Masse surfacique 525 g/ml (laize : 160 cm)

Coloris light grey, dark grey, black

complété selon le descriptif fourni par le demandeur.

les résultats obtenus seraient au mieux

M3

***La délivrance du Procès-Verbal de classification ne pourra être fourni
qu'après les essais complets effectués selon l'arrêté du 21 novembre 2002.***

Sa reproduction n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

Les résultats mentionnés dans ce rapport d'essai ne sont applicables qu'à l'échantillon soumis au laboratoire et tel qu'il est décrit dans le présent document.

Les échantillons essayés sont à la disposition du demandeur pendant 2 mois à dater de l'émission du rapport d'essais. Passe ce délai, ils ne pourront en aucun cas être réclamés.

Toute communication relative aux résultats des prestations d'essais de FCBA est soumise aux termes de l'article 14 des Conditions Générales de Vente.

L'accréditation Cofrac Essais atteste uniquement de la compétence technique des laboratoires pour les essais couverts par l'accréditation. Les essais marqués (*) dans ce document ne sont pas couverts par l'accréditation.


Le Cofrac est signataire de l'accord multilatéral de EA (European co-operation for Accréditation) et d'ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) de reconnaissance de l'équivalence des rapports d'essais ou d'analyses.

Seule la version en langue française fait foi.

Champs-sur-Marne, le vendredi 28 octobre 2016

**Responsable Technique du
Laboratoire Feu**

Clémence RAWAS



Siège social
10 rue Galilée
77420 Champs-sur-Marne
Tél + 33 (0)1 72 84 97 84
www.fcba.fr

Siret 775 680 903 00132
APE 7219Z
Code TVA CEE : FR 14 775 680 903

Institut technologique FCBA : Forêt, Cellulose, Bois - construction, Ameublement